



- Stål- og branddøre
- Glaspartier og rammedøre
- Brandporte
- Sikkerhedsdøre

Drift og vedligeholdelsesvejledning

Rammedør(e) med glas (med og uden brandkrav)

For at sikre, korrekt drift af dørene og bevare de rettigheder der følger med garantiperioden, skal følgende overholdes.

Inspektion og vedligeholdelse skal udføres mindst en gang hver 6. måned. Det periodiske eftersyn skal omfatte følgende aktiviteter:

Kontroller af døren / dørene åbner og lukker ubesværet.

Ufravigeligt krav for branddøre:

Gående dørblad skal i "ulåst" men lukket stilling, kunne fastholdes med låsekasse og slutblik.

Kontroller og juster låse, så de lukker perfekt. Efterspænd skruer og påse, at eventuelle andre beslag sidder og fungerer korrekt.

Kontroller at glasset / tætningslister og glaslisterne er uden fejl og mangler.

Udskift om nødvendigt defekte dele.

OBS:- Selvlukkende funktion, er obligatoriske for brandklassificerede døre, så de skal selv kunne smække i fra enhver åbning >300 mm.

Ved dobbeltfløjet dør, skal det stående dørblad fastholdes i korrekt lukket stilling både foroven og forneden. Også her er det et krav, at stående dør er selvlukkende.

Dobbeltdøre skal være udstyret med koordineret lukning, således stående dør lukker før gående. Når døren er udstyret med dørlukker(en på hver dør), eller hvor der er et selvlukkende hængsel, sker korrekt lukning af stående før gående dør, ved hjælp af en koordinator, der er installeret på dørens karm. Er der monteret dørlukker med indbygget koordineret lukning, f.eks. DORMA TS93 GSR følges den medfølgende montagevejledning fra DORMA.

Uklassificerede døre:

Ovenstående gælder også for uklassificerede døre, men der er ingen krav til at døren skal være selvlukkende.

Dele som skal kontrolleres / smøres:

Hængsler, både karm / dør del og kuglelejerings (kuglelejerings skal vende med åbningen nedad) samt (hvis monteret) glideskinne / glider for dør pumper, afrenses for gammel indtørret fedt / olie.

Det hele smøres grundigt igen med et egnet smøremiddel.

F.eks. Super Lube universalfedt eller tilsvarende: →



Faller / rigler på låse samt slutblik skal også smøres, men brug her stearin eller paraffin i stedet for fedt.

Andre elementer som f.eks. greb / selvlukkende og manuel betjent paskvil / koordinator m.m. vedligeholdes med halvtyk syrefri olie på de bevægelige led / punkter.



- Stål- og branddøre
- Glaspartier og rammedøre
- Brandporte
- Sikkerhedsdøre

Vedligeholdelses plan:

Det anbefales at der udarbejdes en fast vedligeholdelsesplan og servicehæfte for husets døre / porte, således at man til hver en tid kan følge udviklingen på hver enkelte dør / port. Malingen bør være intakt, hvilket dog ikke har noget med sikkerheden at gøre.

MX DOOR A/S tilbyder løbende vedligeholdelsesaftale på alle husets døre / porte. Kontakt Erik Torrild på telefon 40 88 11 24 for nærmere information.